



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА  
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. КИРОВА**

ул. Набережная Грина, 3, г. Киров, 610004  
тел./факсы (8332) 62-74-10, 62-85-31

26.06.2014

№ Прдр-20330043-325-24/-20330043



Директору КОГПОБУ «Кировский  
колледж музыкального искусства  
им. И.В. Казенина»

Князеву В.Ю.

ул. Спасская, д. 15, г. Киров, 610000

[info-kkmi@yandex.ru](mailto:info-kkmi@yandex.ru)

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о социальной  
защите инвалидов

Прокуратурой Первомайского района г. Кирова проведена проверка соблюдения КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина» (далее - учреждение) требований законодательства о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов.

Согласно ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон) органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, оказывают помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, а также обеспечивают дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В соответствии с п. 6.1.1 Свода правил 59.13330.2020 (доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения), утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или наземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей, по заданию на проектирование.

Общие требования к типам, формам, размерам, цветотональным решениям специализированных знаковых средств отображения информации,

требования и рекомендации в части используемых символических изображений, требования в части их установки и размещения предусмотрены ГОСТ Р 52131-2019, согласно которому средства отображения информации должны обеспечивать информирование инвалидов о доступности объекта и оказываемых в нем услуг при входе в здание или сооружение.

Требования и указания размеров к документам и надписям, выполненным шрифтом Брайля, установлены в ГОСТ Р 56832-2020. Указанный стандарт распространяет свое действие на изготовление тактильных табличек, наклеек, этикеток, рельефно-графических изданий, включающих в себя фрагменты брайлевского текста.

Проведенной проверкой установлено, что вход в здание КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», расположенное по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 15, не оборудован вывеской с названием организации и режимом работы, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, информационный знак «кнопка вызова персонала» для организации помощи работниками в обеспечении доступа маломобильных групп населения указанным шрифтом также не обозначен.

Допущенными нарушениями затруднен доступ в КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина» лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выявленные нарушения законодательства о социальной защите инвалидов произошли по причине отсутствия надлежащего контроля за соблюдением требований о доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,


#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в течение месяца со дня внесения представления.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок.

Прокурор района  
советник юстиции



Д.Ю. Кряжев